

# 采购需求

## 采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1. 为落实采购政策需满足的要求

(1) 本竞争性磋商采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定。

(2) 参照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)的规定,采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的,供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件(加盖供应商公章),否则响应文件按无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时,应优先采购,具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

(3) 参照《关于信息安全产品实施政府采购的通知》(财库〔2010〕48号)的规定,本项目采购范围包含信息安全产品的(信息安全产品包括:防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡 COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统(IDS)、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品),供应商必须在响应文件中提供中国网络安全审查技术与认证中心(原中国信息安全认证中心)授予的有效信息安全产品认证证书(加盖供应商公章),否则响应文件按无效处理。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

3. 采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用,不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

4. 供应商应根据自身实际情况如实响应磋商文件,否则将按无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料,技术支持资料以磋商文件中规定的形式为准,否则将视为负偏离响应。

5. 供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

1分标 采购预算：490000 元

本项目的核心产品为下表的第 5—12 项产品。

序号	标的的名称	单位	数量	所属行业	技术性能
<b>一、外线路部分</b>					
1	10kV 电缆	m	65.00	工业	优于或相当于 YJV22-8.7/15kV-3*70mm <sup>2</sup>
2	户内热缩式 电力电缆肘 型头	个	1	工业	10kV 3*70m
3	户内热缩式 电力电缆终 端头	个	1	工业	10kV 3*70m
4	电缆保护管	m	53.00	工业	C-PVC-φ 167*8.5
<b>二、配电房部分</b>					
5	干式变压器	台	1	工业	优于或相当于 SCB10-250kVA 10.0±2*2.5%/0.4kV, D/Yn11, UK=4%带风机\温湿 度温控、门带电磁锁、外壳 IP4X
6	高压进线辅 柜	台	1	工业	优于或相当于 HXGN17-12 (450*900*2300mm)
7	高压出线负 荷开关柜	台	1	工业	优于或相当于 HXGN17-12 (800*900*2300mm)
8	低压进线柜	台	1	工业	优于或相当于 GCK 800*800*2200 mm 框架-630/3P
9	低压补偿柜	台	1	工业	优于或相当于 GCK 800*800*2200 mm 容量 100kVAR
10	低压计量柜	台	1	工业	优于或相当于 GCK 1000*800*2200mm
11	低压出线柜	台	1	工业	优于或相当于 GCK 800*800*2200mm, 2 回出线
12	低压出线柜	台	1	工业	优于或相当于 GCK 800*800*2200mm, 4 回出线
13	10kV 电力电 缆	m	5.00	工业	优于或相当于 YJV22-8.7/15kV-3×70mm <sup>2</sup>
14	户内热缩式 电力电缆终 端头	套	2	工业	10kV 3*70m
15	低压电缆	m	20.00	工业	优于或相当于 YJV22-0.6/1kV-3*150+1*70mm <sup>2</sup>

16	户内热缩式 电力电缆终 端头	套	2	工业	1kV 3*150+1*70mm <sup>2</sup>
17	热镀锌接地 扁	m	120.0 0	工业	钢 —50×5
18	安健环	项	1	工业	符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者 其他标准、规范
19	配电室照明	m <sup>2</sup>	30.00	工业	符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者 其他标准、规范
20	基础槽钢[10	m	35.33	工业	符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者 其他标准、规范
<b>三、低压出线部分</b>					
21	低压电缆	m	56.00	工业	优于或相当于 YJV22-0.6/1kV-4*120+1*70m
22	压铜接线端 子	个	16	工业	120m
23	压铜接线端 子	个	4	工业	70m
24	电缆保护管	m	32.00	工业	C-PVC-φ110*5.0
<b>四、调试部分</b>					
25	调试服务	项	1	其他 未列 明服 务	1、电力变压器系统调试：10kV 变压器(容量 250k V·A) 2、送配电装置系统调试：10kV 交流供电负荷隔离 开关 3、避雷器调试：避雷器(10kV) 4、送配电装置系统调试：1kV 以下交流供电(综合) 5、接地装置调试：接地网 6、电缆试验 2 次
<b>五、拆除部分</b>					
26	拆除服务	项	1	其他 未列 明服 务	1、拆除高压电缆 30.00 米 2、拆除油浸电力变压器 S11-M-100kVA, 1 台 3、拆除计量箱 2 台
<b>六、分部工程</b>					
27	分部配套服	项	1		1、拆除水泥混凝土路面：69.70m <sup>2</sup> ，厚度 20cm；

	务			<p>2、水泥混凝土路面恢复：69.70m<sup>2</sup>，厚度 20cm，混凝土强度：C30；</p> <p>3、废渣弃置：13.94m<sup>3</sup>，部位：破除混凝土路面，运距：自行考虑</p> <p>4、挖沟槽土方：73.89m<sup>3</sup>，土壤类别：三类土，挖土深度：2m 以内，部位：管道；</p> <p>5、回填方：50.98m<sup>3</sup>，填方材料品种：土，部位：管道；</p> <p>6、回填方：20.91m<sup>3</sup>，填方材料品种：细沙，部位：管道；</p> <p>7、余方弃置：2.00m<sup>3</sup>，部位：管道，运距：自行考虑；</p> <p>8、沟道盖板：69.00m；</p> <p>9、单管行车转角井 1 座；</p> <p>10、单孔行车直线井 1 座；</p> <p>11、1 层 2 列行车直线井 2 座；</p> <p>12、配电室基础 30.00m<sup>2</sup>，含设备基础、电缆沟砌筑、盖板、硬化、贴砖；</p> <p>13、大型机械、设备进出场及安拆 1 台·次，须负责统筹本项目所需机械、设备的进出场安装及拆卸。</p>
<b>▲一、商务要求</b>				
交付的时间和地点	<p>1. 交付的时间：自签订合同之日起 50 日历天内交付。</p> <p>2. 交付的地点：广西梧州市采购人指定地点。</p>			
合同签订时间	自成交通知书发出之日起 15 日内			
付款条件	<p>1. 合同签订后，采购人支付合同总金额的 30%，待验收合格后支付至总金额的 100%。</p> <p>2. 成交人需按国家相关规定向采购人开具相应金额的增值税专用发票。</p>			
售后服务	<p>1. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，保修期除特别注明外，最短不得少于 1 年。保修期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。</p> <p>2. 售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下：</p> <p>(1) 负责送货上门，安装调试，培训操作人员。</p> <p>(2) 不能正常使用的必须提供备用机。</p>			

	<p>(3) 定期回访以及对设备维修、更换配件。</p> <p>(4) 其余按供应商承诺。</p>
<p><b>二、与实现项目目标相关的其他要求</b></p>	
<p><b>▲（一）验收标准</b></p>	
<p>1. 符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范</p> <p>2. 采购人对成交供应商提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收。外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收。不合格的不予签收。</p> <p>3. 成交供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理, 并列出清单, 作为采购人收货验收和使用的技术条件依据, 检验的结果应随货物交采购人。成交供应商不能完整交付货物及规定的单证和工具的, 必须负责补齐, 否则视为未按合同约定交货。</p> <p>4. 成交供应商需负责安装、调试, 并培训采购人的使用操作人员, 直到设备运行符合技术要求, 采购人方可验收。</p> <p>5. 采购人组织验收, 成交供应商必须到场配合, 验收合格后双方签署验收合格凭证。</p> <p>6. 其他未尽事宜应参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采[2015] 22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库[2016] 205 号]规定执行。</p> <p>7. 验收产生的费用由成交供应商负责。</p>	
<p><b>（二）进口产品说明</b></p>	
<p>进口产品说明</p>	<p><input type="checkbox"/>本表的第__项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续, 竞标产品可选用进口产品; 但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品), 同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。其他货物不接受进口产品参与竞标, <b>否则其响应文件按无效处理。</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/>本分标货物不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与竞标, <b>如有进口产品参与竞标的, 其响应文件按无效处理。</b></p>
<p><b>（三）其他要求</b></p>	
<p><b>▲项目人员要求: 至少投入 1 名项目经理, 和 2 名项目实施人员。</b></p>	
<p>供应商可以在商务技术文件中提供技术服务方案【包括但不限于实施方案、质量管理体系与措施等】以及对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料(格式自拟)</p>	