

# 需求一览表

说明:

本货物需求一览表中的技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，不作为特定参数。

序号	标的名称	技术参数	计量单位	数量	备注
<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					
1	墙面装饰板	1、香槟金铝合金面板 2、角钢结构架焊接 3、铝板幕墙 钢骨架	平方米	173.36	
<b>电气设备安装工程</b>					
2	天花板式换气扇	D25 32W	台	16	
3	空调温控开关	10A 250V 暗装 1. 中高档 2、跷板暗开关(单控)单联	套	20	
<b>防雷及接地装置</b>					
4	接地极	1、热镀锌扁钢 2、接地极（板）制作、安装 角钢接地极普通土	根	4	
5	接地母线	利用基础钢筋做接地母线	m	93.09	
6	避雷引下线	1、Φ10 镀锌圆钢 2. 避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物明敷引下	m	51.60	
7	避雷网	1、Φ10 镀锌圆钢 2. 避雷网安装 避雷网沿坡屋面、屋脊敷设	m	121.32	
8	避雷针	1、Φ10 镀锌圆钢 2. 避雷针安装 避雷网上(针长 1m 以内)	根	12	
9	总等电位端子联接箱		台	1	
10	接地装置调试	接地装置调试 接地网	系统	1	
<b>火灾自动报警系统</b>					
11	电气火灾电源监控主机		台	1	
12	楼层火灾显示盘	LD128EN	台	1	
13	火灾广播(扬声)	XD-FT6404	个	16	

	器)				
14	编码型光电感烟探测器	JTY-GB-G3、点型探测器安装 感烟、感温探测器	个	50	
15	消火栓手动按钮		个	9	
16	编码型手动报警按钮(带电话插孔)	J-SAP-8401: 火灾报警按钮带电话插孔	个	1	
17	声光报警器	HX-100B	个	10	
18	短路保护器 LD8313	总配电箱电涌保护器 雷电流容量 (10/350 μ S I 类试验) 220V ≥12.5KA	个	2	
19	单输入单输出模块	LD8301: 消防专用模块安装 模块单输入单输出	个	2	
20	双输入模块	LD8300-2: 消防专用模块安装 模块多输入多输出	个	1	
21	总线交流隔离器(强弱电切换模块)	LD8302、火灾报警按钮带电话插孔	个	2	
22	配管吊顶内敷设	镀锌 SC15*1.6、吊顶内敷设 扣压式(KBG)、紧定式(JDG)电气钢导管规格 20	m	388.35	
23	管内布线	ZRNH-RVS-2×2.5、多芯软导线 二芯导线截面(1.5m 以内)	m	503.91	
24	管内布线	ZRNH-RVVP-2×1.0、多芯软导线 二芯导线截面(1.5m 以内)	m	58.35	
25	管内布线	WDZN-BV-6.0、动力线路 铜芯导线截面(6m 以内)	m	153.48	
26	自动报警系统调试		系统	1	
27	防火控制装置调试	火灾事故广播系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	个	40	
<b>给排水、采暖、燃气管道</b>					
28	操作台洗手盆	1、位置: 牙科操作台 2、台式洗脸盆、带上下配水件。 3、带感应水龙头	套	18	
29	洁具台		套	3	
<b>通风空调工程</b>					

30	多联式制冷机组(室外)	WJ-1.2 尺寸: 2200*1100*2340 机组重量:350KG 功率: 17.1/15.4Kw 冷量:56kW, 热量: 63Kw	组	2	
31	多联式制冷机组(室内)	NJ-28 功率: 28W 风量: 350m3/h, 冷量: 2.8Kw, 热量: 3.2Kw	台	4	
32	多联式制冷机组(室内)	NJ-45 功率: 40W 风量: 350m3/h, 冷量: 4.5Kw, 热量: 5Kw	台	2	
33	多联式制冷机组(室内)	NJ-56 功率: 55W 风量: 700m3/h, 冷量: 5.6Kw, 热量: 6.3Kw	台	8	
34	多联式制冷机组(室内)	NJ-71 功率: 55W 风量: 850m3/h, 冷量: 7.1Kw, 热量: 8.0Kw	台	5	
35	多联式制冷机组(室内)	NJ-125 功率: 170W 风量: 550m3/h, 冷量: 12.5Kw, 热量:14.0Kw	台	1	
36	全热交换机	风量: 1300m3/h、轴流式通风机(吊式) 安装 轴流式通风机安装 7#	台	2	
37	风管蝶阀	1.规格:160*120 2.手动 3.圆、方形止回阀安装 周长 (800mm 以内)	个	13	
38	防火阀	1、规格: 160*160、风管防火阀安装 周长 (2200mm 以内)	个	3	
39	防火阀	1、规格: 250*160、风管防火阀安装 周长 (2200mm 以内)	个	4	
40	防火阀	1、规格: 250*200、风管防火阀安装 周长 (2200mm 以内)	个	4	
41	电动对开调节阀	1、规格: $\Phi$ 400、对开多叶调节阀安装 周长(2800mm 以内)	个	4	
42	消声静压箱	1、规格尺寸: 500*320*200、静压箱安 装 体积(1.0 以内)	台	4	

正/副本

# 报 价 文 件

报价人： \_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： \_\_\_\_\_（签名）

联系电话：

日期： 年月日

## 报价函（格式）

致：云之龙咨询集团有限公司

根据钦州市第二人民医院文峰路临街口腔科装修项目（设备、材料等询价）（YZLQZ2023-X1-001-QZQT），正式授权下述签字人（姓名和职务）代表报价人（报价单位名称），提交下述文件正本一份、副本二份。

- 一、报价表
- 二、法定代表人授权委托书
- 三、营业执照副本复印件

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按货物需求一览表和报价表，总报价（人民币大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_）。

2、遵照询价邀请函的规定。

3、本报价函连同报价文件，技术规范，报价清单将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

4、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5、我方已详细审核询价文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、如果在报价有效期内撤回报价或者有其他违约行为。

7、同意应贵方要求提供与本报价有关的任何数据或资料。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5%以上10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （1）提供虚假材料谋取询价采购成交的；
- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- （5）在询价采购过程中与采购人进行私下协商谈判的；
- （6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本报价有关的正式通讯地址为：

地址： 邮政编码：

电话： \_\_\_\_\_

传真： \_\_\_\_\_

开户名称：

开户银行：

帐 号：

法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）：

报价人盖公章：

报价日期：

**注：本表仅供参考，具体由报价人就所报项目内容具体修改填写。**

## 一、报价表（格式）

项号	标的名称	技术参数及性能配置要求	单位	数量①	品牌型号	单价(元) ②	单项合价(元) ③=①×②	备注
1								
...								
N								
总报价（人民币大写）：						（¥	元）	
备注：以上报价包含全部设备、服务、随配附件、备品备件、工具、辅助材料、货物运抵指定交货地点、安装调试的各种费用、售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。								

法定代表人或委托代理人签名：

报价人（公章）：

注：1、本表仅供参考，具体由报价人就所报项目内容具体修改填写。

## 二、法定代表人授权委托书（格式）

云之龙咨询集团有限公司：

本授权书声明：注册于（委托单位全称）的法定代表人代表本公司授权（姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（询价项目名称）（项目编号：）的报价及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

委托单位：（公章）

法定代表人：（签名或盖章）

签发日期：年月日

---

附：委托代理人工作单位：

职务：

身份证号码：

性别：

年龄：

说明：

1. 委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。
2. 委托书不得转借、转让，不得买卖。
3. 委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

### 三、报价人营业执照副本复印件